

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全检查

检查时间：2025年4月8日

检查范围：化资学院教学科研实验室

检查人员：刘莉、郭敏、李加民

化资学院：

4月8日，实验室管理处副处长刘莉及相关人员对化资学院的物理侧和负一层的教学科研实验室以及应急防护设施进行安全检查，实验室整体环境亟需加强管理，主要表现在：1.部分实验室功能不明确，学生学习区和工作区未作明确区分，工作室内有实验仪器设备，实验室内有个人无关物品（食物和水等）；2.接收调拨的普通冰箱存放危险化学品；3.高温加热设备电源不规范，未见操作规程；4.个别实验室净气型药品柜使用不当、防腐蚀药品柜闲置；5.应急防护设施未定期巡检，打开有锈水。请学院加大实验室安全检查督查力度，发挥星级安全实验室示范作用，持续加强实验室安全管理，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2025年4月8日	知化楼405	1、使用普通冰箱存放危险化学品（贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用普通冰箱贮存危险化学品）。
2025年4月8日	知化楼409	1、使用普通冰箱存放危险化学品（贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用普通冰箱贮存危险化学品）。

2025年4月8日	知化楼404	1、使用普通冰箱存放危险化学品（贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用普通冰箱贮存危险化学品）。
2025年4月8日	知化楼309	1、墙面插座电容量与实际所使用的仪器设备电容量需求不匹配，私自改装插头，存在消防安全隐患，且设备电源线外露，应用绝缘材料做好处理； 2、配电箱下放置气瓶（配电箱周围不能摆放气瓶、药品柜等易燃易爆物品，放置加热设备等）；配电箱被遮挡，存在消防安全隐患。
2025年4月8日	知化楼214	1、使用普通冰箱存放危险化学品（贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用普通冰箱贮存危险化学品）； 2、使用净气型药品柜存放实验样品、培养皿等实验备品，药品柜使用不合理造成资源浪费。
2025年4月8日	知化楼206	1、使用私自乱接乱拉电线为仪器设备供电； 2、配电箱被仪器设备遮挡，无警示标识。
2025年4月8日	知化楼负一层	1、走廊放置药品柜，阻碍消防逃生通道畅通。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于**4月15日**前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。


办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2025年4月8日

实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
知化楼405	
知化楼409	
知化楼404	
知化楼309	

知化楼214



知化楼206



知化楼负一层

