

# 实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

**检查内容：实验室安全检查**

**检查时间：2024年10月25日**

**检查范围：计控学院教学科研实验室**

**检查人员：刘莉、郭敏、韩世岩、吴德东**

计控学院：

10月25日，实验室管理处副处长刘莉及相关人员对计控学院的教学科研实验室进行安全检查，检查人员在现场检查中发现实验室工作档案不健全；实验室基础用电安全等方面存在安全隐患，并提出了整改建议，请学院务必加大实验室安全检查督查力度，按照检查组意见完成整改任务，确保实验室安全稳定运行。具体问题如下。

## 实验室存在的问题

检查日期	实验室房间号	检查问题记录
2024年10月25日	计控学院	实验室工作档案需补充2024年度，实验室安全责任书；实验室安全手册；重要危险源安全管理台账；实验项目风险评估。
2024年10月25日	成栋楼0805	1、电源分控开关标示贴纸老化易脱落，存在用电风险； 2、使用非国标接线板，且接线板置于地面。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于11月1

日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年10月28日

### 实验室安全隐患图

实验室名称	隐患图
成栋楼0805	

