

实验室安全检查通报

东北林业大学 实验室管理与条件保障处

检查内容：实验室安全巡查

检查时间：2024年06月25日

检查范围：计控学院成栋楼实验室

检查人员：刘莉、校外专家、郭敏、李凯

计控学院：

6月25日，实验室管理处和校外专家对计控学院成栋楼实验室进行了抽查，在现场检查中发现实验室在实验场所管理、用电管理和消防安全管理等方面存在安全隐患，请学院加强实验室安全管理，切实提升师生的安全意识，确保实验室安全稳定运行。具体问题见表1。

表1 检查中发现的实验室安全管理中存在的问题

检查日期	实验室 房间号	检查问题记录
2024年06月25日	成栋楼518	1、实验室的柜子遮挡消防通道； 2、实验室内堆放学生生活用品等杂物； 3、实验室卫生环境较差； 4、实验室冰箱内存有食物； 5、多个插排置于地面； 6、遮线板禁止踩踏区域无提醒标识； 7、建议实验室了解动力电的接地、接零情况，确保其处于正常状态，防止相关事故发生。

请学院督促以上实验室立即进行整改，并撰写整改报告（整改报告模板见实验室管理与条件保障处网站<https://elab.nefu.edu.cn/info/1052/1633.htm>），于7月3日前提交实验室管理与条件保障处备案，其他实验室举一反三，排查问题，杜绝隐患。

办公地点：综合办公楼 604

办公电话：82190708

实验室管理与条件保障处

2024年06月26日

成栋楼518

